

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-408, e-mail: mchs@pub.ysn.ru
ОНД по Таттинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РС(Я)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул.Механизации, 21/1, тел.(факс) 841152-41476
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Акт обследования

«17» сентября 2015 года

12 ч.00 мин.

с.Ытык-Кюель
(город, село, поселок)

Начальником ОНД по Таттинскому району – главным государственным инспектором Таттинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Дмитриевым Евгением Семеновичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
в период с 11 ч. 00 мин. «17» сентября 2015 г. по 12 ч.00 мин. «17» сентября 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципальной бюджетной образовательной организации «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: РС (Я), Таттинский улус, с. Кыйы, ул. Сабарайкина, 37 А.

При обследовании совместно с директором Муниципальной бюджетной образовательной организации «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) Полускиным Петром Васильевичем

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание спортивного зала, находящееся по адресу: Таттинский район, с.Кыйы, ул.Сабарайкина, 37 А - объект расположен в 1 – этажном здании 5 степени огнестойкости.. Здание 1997 года постройки, общая площадь составляет 538,8 кв.метров, крыша - двускатная, покрыта шифером. Отопление – центральное, освещение – 220В. Монтаж электроустановки старый. Системы АПС, СОУЭ установлены, находятся в исправном состоянии. Пути эвакуации и эвакуационные выходы соответствуют установленным требованиям. На территории объекта в радиусе 150 м. от здания расположен естественный водоем.

2) в ходе обследования установлено:

Монтаж электропроводки старый, эксплуатируются старые электропроводки, автоматическая пожарная сигнализация своевременно не проверяется, пожарный щит не доукомплектован необходимым пожарным инвентарем.

С Актом обследования ознакомлен (-а):

Директор муниципальной бюджетной образовательной организации «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) Полускин Петр Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«17» сентября 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор муниципальной бюджетной образовательной организации «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) Полускин Петр Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект готов для функционирования к новому учебному году с замечаниями (выявлены нарушения).

Обследование проводил:

Начальник ОНД по Таттинскому району -
Главный государственный инспектор
Таттинского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы Дмитриев Е.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» сентября 2015 г.

(подпись)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору